



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 281» г.о. Самара
Михайлина Лариса Петровна/

«12» марта 2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 01/21 от «12» марта 2021 г.
ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 281»
городского округа Самара

(полное юридическое наименование объекта)

Индекс: 443004; г. Самара, ул. Зеленая, д.8а ; тел: 8(846)330-37-72; факс: 8(846)330-37-72; dou281@samtel.ru ;
Заведующий ДОУ Михайлина Лариса Петровна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Самара
2. Ведомственная принадлежность Администрация г.о. Самара
3. Вид деятельности: образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта: муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)
5. Объем предоставляемых услуг 95 детей
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта отдельно стоящее; 2 этажа; стены кирпичные; лестницы бетонные

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: основных 6 шт.; для групп 1-го этажа 3 шт.; запасных 2 шт.; для приёма продуктов 1 шт.,

8. Год постройки 1963 г.

9. Год последней реконструкции 1980 г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		130 м.	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		остановка «Калининградская»; автобусы: 48,66,283,92,215 троллейбусы: 6.	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	есть	Поручни на пандусах	Нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1.	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,1 м	К, О	заменить	Замена при осуществлении финансирования на данный вид работ
	Информация об объекте (табличка при входе на территорию)	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К, С, О		

	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	0	С	установить	при осуществлении финансирования на данный вид работ
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	0	С	установить	при осуществлении финансирования на данный вид работ
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	из твердых материалов, шероховатое	К, О, С	ремонт или замена	Замена при осуществлении финансирования на данный вид работ
1.2.	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	1,2 м	К	ремонт или замена	при осуществлении финансирования на данный вид работ
	Ширина пешеходного пути с	$\geq 1,2$ м		К		

	учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м				
	Указатели направления движения	наличие	отсутствие	К, Г		
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	отсутствие	С		
	Места отдыха (отдельные площадки через каждые 25 метров)	наличие	отсутствие	К, О	установить	при осуществлении финансирования на данный вид работ
1.3.	<i>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии):</i>					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)		К		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на	наличие		К		

	вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м					
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
1.4.	<i>Съезд с тротуара на проезжую часть:</i>					
	Угол уклона	$\leq 1:12$	нет	К		
	Ширина	$\geq 1,0$ м	2 м	К		
	Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	нет	К		
1.5.	<i>Открытая лестница:</i>					
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	1,35 м	О, С		
	Марш лестницы	3-12 ступеней	4	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,08-0,19 м	О, С	ремонт	При осуществлении финансирования на данный вид работ
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,22-0,3 м	О, С	ремонт	При осуществлении финансирования на данный вид работ
	Ступени одинаковой формы с	наличие	отсутствие	О, С	ремонт	При

	антискользящим покрытием, шероховатые					осуществлении финансирования на данный вид работ
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	отсутствие	С	оборудовать	При осуществлении финансирования на данный вид работ
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С	установить	При осуществлении финансирования на данный вид работ
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	Наличие	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	Наличие	О, С		
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	Наличие	О, С		
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	нет	О, С	установить	При осуществлении финансирования на данный вид работ
1.6.	<i>Пандус на рельефе:</i>					
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		

	Уклон	$\leq 8 \%$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Длина марша пандуса	≤ 9 м		К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие		К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м		К, О		
	Разворотные площадки:					
	- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
	- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		

	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м		К, О		
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1.	<i>Крыльцо или входная площадка:</i>					
	Высота площадки (от 1ой до последней ступени)	0,54 м				
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	2,5x1 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	наличие	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%		К, О, С		
	Навес	наличие	наличие	К, О		
	Водоотвод	наличие	отсутствие	К, О, С	установить	При осуществлении финансирования на данный вид

						работ
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м		К		
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г		
2.2.	<i>Лестница наружная:</i>	наличие	наличие			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	0	С	установить	При осуществлении финансирования на данный вид работ
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие	С	ремонт	При осуществлении финансирования на данный вид работ
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С	ремонт	При осуществлении финансирования на данный вид работ
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	отсутствие	О, С		

	Поручни с двух сторон	наличие	отсутствие	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	отсутствие	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	отсутствие	О, С		
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	отсутствие	О, С		
2.3.	<i>Пандус наружный:</i>	наличие	отсутствие		установить	При осуществлении финансирования на данный вид работ
	Ширина марша	0,95 - 1,0 м		К		
	Уклон	$\leq 8\%$		К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К		
	- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К		
	- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К		

	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	отсутствует	К		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	отсутствует	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	отсутствует	К		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	отсутствует	К		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	отсутствие	К, О		
2.4.	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		К		
2.5.	Звуковой маяк у входа	наличие	отсутствие	С	установить	При осуществлении финансирования на данный вид работ
2.6.	Тамбур:					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м при реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,2x1,4 м	К		
	Двери распашные (Р),	наличие	(Р)	К, О		

	автоматические раздвижные (А)					
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	0,86 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,06 м	К		
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1.	Лестница на уровень 1-го этажа:					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	наличие	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Уклон	$\leq 8\%$		К		

	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		К		
3.2.	<i>Пандус переносной</i>	наличие	отсутствие	К		
3.3.	<i>Подъемник для инвалидов:</i>					
	- стационарный	наличие	отсутствие	К		
	- мобильный	наличие	отсутствие	К		
3.4.	<i>Коридоры/холлы:</i>					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,5 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2,2x1,5 м	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	наличие	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	наличие	К, Г		

	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствие	С	установить	При осуществлении финансирования на данный вид работ
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	отсутствие	Г	установить	При осуществлении финансирования на данный вид работ
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствие	Г		
	Тактильная схема	наличие	наличие	С		
3.5.	<i>Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</i>	наличие	отсутствие	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см.	≥ 1 на этаж	отсутствие	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	отсутствие	К		
3.6.	<i>Навесное оборудование, выступ в зону движения</i>	$\leq 0,1$ м	0	С		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	0	С		
3.7.	<i>Лестница, перепады высот</i>					

	на этажах (в коридорах):					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	отсутствие	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	отсутствие	О		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	отсутствие	О		
3.8.	<i>Пандус внутренний на этаже:</i>					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Уклон	≤ 8 %		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О		
3.9.	<i>Лестница межэтажная (в</i>					

	зону оказания услуги):					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	отсутствие	С	установить	При осуществлении финансирования на данный вид работ
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствие	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	отсутствие	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	наличие	С		
3.10.	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
3.11.	Лифт пассажирский:	наличие				
	Кабина:					
	- габариты (глубина х	$\geq 1,5 \times 1,7$ м		К		

	ширина)					
	- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м		К		
	- поручни	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие		К, Г		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1.	Обслуживание через окно/прилавок:					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2.	Обслуживание в группе №: 1					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,8 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,00 м	К		
	Информация тактильная	наличие	отсутствие	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствие	К, О, С, Г		

	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	отсутствие	К		
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	отсутствие	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	отсутствие	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствие	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	отсутствие	К, О		
	<i>Обслуживание в группе №:2</i>					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,8 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,0 м	К		
	Информация тактильная	наличие	отсутствие	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствие	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	отсутствие	К		
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	отсутствие	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	отсутствие	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствие	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	отсутствие	К, О		
4.3.	<i>Обслуживание с перемещением №:</i>					
	Ширина полосы движения по	$\geq 1,2$ м		К		

	зоне обслуживания					
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>					
4.4.	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Ширина х глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м		К		
	Место для сидения	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>					
4.5.	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К		
	Доля мест для лиц, с	≥ 2		Г		

	нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)					
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>					
4.6.	<i>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</i>	наличие		К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
5.1.	<i>Санузел:</i>	наличие				
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствие	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствие	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,8 м	К, О		
	Открывание дверей	наружное	наружное			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	отсутствие	С		
	Количество кабинок:	≥ 1 шт.	3	К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,6	К, О		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	0,6x1 м	К		
	- опорные поручни:	наличие	отсутствие	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	отсутствие	К		
	- знак доступности кабины	наличие	отсутствие	К		

	(при необходимости)					
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25 \text{ м}$	отсутствие			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \text{ м}$	отсутствие	К		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствие	О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	отсутствие	К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	отсутствие	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	отсутствие	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	отсутствие	К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	отсутствие	К		
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$		К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$		К, О		

	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	отсутствие	С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	отсутствие	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат						
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
6.1.	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	наличие			
6.2.	Надписи:	наличие	наличие			
	- размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,5 – 1,7 м	К, О, Г, С		
	- высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,002 м	К, О, Г, С		
	- освещенность	наличие	отсутствие	К, О, Г, С		
6.3.	Указатели, пиктограммы:	наличие	наличие			
	- размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	наличие	К, О, Г, С		
	- высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	отсутствие	К, О, Г, С		
	- освещенность	наличие	отсутствие	К, О, Г, С		
6.4.	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:	наличие	наличие			

	- высота размещения	1,3 – 1,4 м	1,3	С		
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	отсутствие	С		
	- на кнопках управления лифта	наличие	отсутствие	С		
	- на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	отсутствие	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	отсутствие	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	отсутствие	С, Г		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствие	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствие	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	отсутствие	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной	наличие	отсутствие	Г, С		

	операции					
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствие	К, С, О, Г		

7. ВЫВОДЫ :

С целью поэтапного повышения, уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования с учетом финансовых возможностей (при наличии бюджетного финансирования капитального ремонта) необходимо:

7.1. Территория прилегающая к объекту:

- Увеличить ширину прохода калитки
- Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа
- произвести ремонт покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров,. Увеличить ширина пешеходного пути с учетом встречного движения
- Организовать места отдыха (отдельные площадки через каждые 25 метров)
- Установить предупредительную тактильную полосу перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м

7.2. Входная зона (для доступа в зону оказания услуги)

- Установить водоотвод
- Установить рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверх и внизу (ширина)
- Установить пандус наружный
- Установить звуковой маяк у входа
- Установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации

7.3. Пути движения на объекте: -


7.4. Зона оказания услуги:-

7.5. Санитарно-бытовые помещения: отсутствие универсального санузла- нет технической возможности (год постройки здания 1963)

Создание частичной доступности объекта.

Приложения:


1. План здания (паспорт БТИ на 1 л.)
2. План эвакуации (1 и 2 этаж)- 2 л.
3. Фото основных структурно- функциональных зон. (в том числе доп. информация о путях движения к объекту) - 11 шт

Члены рабочей группы Завхоз Смирнова Г.Е. 
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Старший воспитатель Штанкова Е.С. 
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте Заведующий ДОУ Михайлина Л.П.  (печать)
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Примечание:

* - указывается: Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную